

Результаты лабораторных исследований за 2021 год п.Будогощь, Г.Глажево
(среднегодовые)

1	№ скважины	2	Запах, при 20 °С/60 °С	3	Привкус, балл	4	Цветность ; град. цв. (Сг-Со)	5	Мутность, ЕМФ	6	Водородный показатель, ед. рН	7	Окисляемость, мгО ₂ /дм ³	8	Жесткость, град. Ж	9	Нитрат-ионы, мг/дм ³	10	Железо общее, мг/дм ³	11	Хлорид-ионы, мг/дм ³	12	Сульфат-ионы, мг/дм ³	13	Сухой остаток, мг/дм ³	14	Марганец, мг/дм ³	15	Фторид-ионы, мг/дм ³	16	ОКБ в 100мл, КОЕ	17	ТКБ в 100мл, КОЕ	18	ОМЧ в 1 мл, КОЕ
п. Будогощь																																			
2	0/0	0	9,1	<1,0	7,49	<1,0	2,75	2,49	0,15	10,2	75,17	303,0	0,09	1,00	н/о	н/о	2	3	0/0	0	9,2	1,4	7,58	<1,0	2,68	0,3	0,07	8,67	68,26	314,6	0,120	1,00	н/о	н/о	1
5	0/0	0	8,8	1,6	7,54	<1,0	4,20	0,48	0,10	15,3	42,91	329,6	0,120	0,30	н/о	н/о	2	6	0/0	0	9,0	1,5	7,54	<1,0	4,02	0,69	0,14	15,3	59,04	319,9	0,100	1,00	н/о	н/о	1
7	0/0	0	9,9	2,1	7,60	<1,0	2,71	0,92	0,12	7,35	38,3	270,1	0,150	1,00	н/о	н/о	1	8	1/1	0	10,7	2,2	7,60	<1,0	3,07	0,75	0,06	11,73	79,78	236,1	0,130	0,8	н/о	н/о	1
9	1/1	0	13,9	2,5	7,60	<1,0	3,08	0,26	0,27	10,20	40,61	226,3	0,110	1,00	н/о	н/о	1	п. Глажево																	
1	1/1	0	9,8	3,5	7,24	<1,0	4,69	0,78	0,68	14,33	72,86	884,8	0,029	1,00	н/о	н/о	1	4	1/1	0	9,8	2,9	7,34	<1,0	4,84	0,82	0,66	15,1	77,57	881,0	0,051	1,00	н/о	н/о	1

Начальник лаборатории ВОС

С.А.Полещенко

